

Муниципальное бюджетное  
дошкольное  
образовательное учреждение  
Детский сад «Сказка»  
346630, Область Ростовская,  
город Семикаракорск,  
переулок 1-й, 119  
ИНН 6132010920 КПП 613201001  
ОГРН 1096132000029 ОКПО  
57513966

E-mail: [skazka.d@yandex.ru](mailto:skazka.d@yandex.ru)

тел. 8(863 56) 4-30-26

28.10.2022 № 178

Начальнику отделения надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по Семикаракорскому  
району УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по  
Ростовской области майору  
внутренней службы  
Гаврилову И.А.

Уважаемый Иван Александрович!

В ответ на ваше представление от 29.09.2022г № 420-41/2022/5 об административном правонарушении, возбужденного по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации МБДОУ Д/с «Сказка» сообщает о том, что были проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности:

- рабочим по обслуживанию обеспечено исправное состояние наружной лестницы, расположенной с восточной стороны, предназначенной для эвакуации детей из здания при пожаре, в части своевременного окрашивания закуплена противопожарная краска и короткие сроки будет окрашена.

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о проведении работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений.

- на сегодняшний день в ДОУ отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Детский сад направил ходатайство в Отдел образования Администрации Семикаракорского района о восстановлении технической документации, утерянной в 2007году.

- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты будет составлен с учетом требований технической документации.

- в детском саду имеется документация подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно - отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (маршевая лестница со второго этажа).

- для дежурных сторожей детского сада закуплены исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого.

- в помещении пищеблока проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений.

- заменен светильник со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией в помещении пищеблока.
- в музыкальном зале обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа.
- закуплены и установлены направления движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначено указателями со светоотражающей поверхностью.

И.о. заведующего МБДОУ Д/с «Сказка»



В.В.Молоканова