

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)

мероприятий,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85.

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Семикаракорскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Почтовый адрес: пр. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, Ростовская область, 346630.
Телефоны: (86356) 4-71-12, факс (86356) 4-71-12.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 17/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Сказка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №17 от 01.09.2022 г.
в период с «12» сентября 2022 г. по «23» сентября 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростов-
ской области майором внутренней службы Гавриловым И.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий –
Ищенко Татьяна Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	- не обеспечено исправное состояние наружной пожарной лестницы, расположенной с восточной стороны, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, в части своевременного окрашивания.	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	21.11.2022	
2.	- На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	15.05.2023	
3.	- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	15.05.2023	
4.	- На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (маршевая лестница со второго этажа).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	21.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Ищукко Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Семикаракорскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

майор внутренней службы

Гаврилов И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

